

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Код ДК 021:2015 **24310000-0** Основні неорганічні хімічні речовини (хлорні препарати у таблетках, коагулюючий засіб, таблетки DPD1 для ручного тестера)

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-04-29-011473-а

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Сумського державного університету та норм чинного законодавства і прописані в тендерній документації наступним чином:

«ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»

№ з/п	Найменування товару	Кількість	Опис товару
1	Швидкорозчинний хлорний препарат у таблетках, пластикова бочка, 50 кг	12 шт.	Дезінфікуючий засіб швидкої дії призначений для шоккової дезінфекції води у плавальному басейні. Активний компонент – трихлорізоціанурова кислота (ТССА) з концентрацією активного хлору не менше 56% або дихлорізоціанурат натрію (SDIC) з концентрацією активного хлору не менше 55%. Форма постачання – таблетки вагою 20 (±1) г. Термін придатності – не менше 2 років.
2	Повільнорозчинний хлорний препарат у таблетках, пластикова бочка, 50 кг	30 шт.	Дезінфікуючий засіб тривалої дії призначений для регулярної дезінфекції води у плавальному басейні. Активний компонент – трихлорізоціанурова кислота (ТССА) з концентрацією активного хлору не менше 90%. Форма постачання – таблетки вагою 200 (±3) г. Термін придатності – не менше 2 років.
3	Коагулюючий засіб, 1 кг	10 шт.	Засіб призначений для очищення й освітлення води. Склад: основа сульфат алюмінію (Aluminium sulphate). Форма постачання – таблетки у 8 картушах. Термін придатності: не менше 2 років.
4	Таблетки DPD1 для ручного тестера, блістер	30 шт.	Призначення: для перевірки рівня вільного хлору у воді. Форма постачання – 10 таблеток у блістері. Термін придатності: не менше 5 років

Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами вживаються у значенні «... «або еквівалент».

Також всі посилання у цій документації на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент».»

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 819 120,00 грн. з ПДВ і визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з аналізу цін на ринку.

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до п. 14 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 р. № 1178 та статті 4

Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану закупівель на 2025 рік. У Сумському державному університеті затверджено кошторис на 2025 рік, у якому зокрема передбачаються видатки на хлорні препарати у таблетках, коагулюючий засіб, таблетки DPD1 для ручного тестера. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Сумським державним університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.